



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

№1

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 28.07 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 24094

Об'єкт експертизи: Суміш будівельна рідка модифікована: акрилова інтер'єрна фінішна шпаклівка «Polimin AKRYLIC FAT PUTTY AFP -77»

виготовлений у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови»

Код за ДКПП УКТЗЕД артикул: 23.64.10

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво.

Країна-виробник: Україна, ТОВ «Фомальгаут-Полімін», 03680, м. Київ, вул. Пшенична, 2а,  
Тел/факси: (044) 403-34-42, 490-35-85

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, ТОВ «Фомальгаут-Полімін», 03680, м. Київ, вул. Пшенична, 2а,  
Тел/факси: (044) 403-34-42, 490-35-85; Код за ЄДРПОУ: 31481925

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Допустимі рівні міграції у атмосферне повітря не більше ГДКсер.доб., а саме: кремнію діоксид аморфний - ОБРВ – 0,2 мг/м<sup>3</sup>; формальдегіду – 0,003 мг/м<sup>3</sup>; метилметакрилату – 0,1 мг/м<sup>3</sup>, метилакрилату - 0,01 мг/м<sup>3</sup>, стиролу – 0,002 мг/м<sup>3</sup> згідно з «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03 березня 2015 року, ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць». Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме концентрацій: діоксиду кремнію - 2 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки, «Ф»; формальдегіду – 0,5 мг/м<sup>3</sup>, 2 клас небезпеки, «А, Г», метилметакрилату – 10 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки; стиролу – 30/10 мг/м<sup>3</sup>, 3

клас небезпеки; метилакрилату - 5 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки відповідно до СН № 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Компоненти продукції чинять подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки очей. Питома ефективна активність природних радіонуклідів - не більше 370 Бк/кг згідно з НРБУ-97 «Державні гігієнічні норми радіаційної безпеки України»

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється за узгодженими МОЗ методичними вказівками. При використанні застосовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Суміш будівельна рідка модифікована: акрилова інтер'єрна фінішна шпаклівка «Polimin AKRYLIC FAT PUTTY AFP - 77» виготовлена у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови», за наданим заявником комплектом документів відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний на термін дії ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови»,

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 13301 від 19 липня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,  
В.о. директора  
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»  
М.П.



Чернюк В.І.