



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М. П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 16.12 2019р.

№ 12.2-18-1/ 27386

Об'єкт експертизи: Суміші будівельні рідкі модифіковані: «Polimin AC-3, Polimin SC-3, Polimin AC-4, Polimin AC-5, Polimin AC-7, Polimin AC-8»

виготовлений у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови».

Код за ДКПП: УКТЗЕД; артикул: 23.64.10

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво (житлове, промислове, цивільне в тому числі будівлі медичного призначення, дитячі заклади та підприємства харчової промисловості); оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник: Україна, ТОВ «Фомальгаут-Полімін», 03134, м. Київ, вул. Пшенична, 2а, тел/факси: (044) 403-34-42, 490-35-85 [root@polimin.ua](mailto:root@polimin.ua) [www.polimin.ua](http://www.polimin.ua). Виробництво розташоване: м. Київ, вул. Качалова, 3

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, ТОВ «Фомальгаут-Полімін», 03134, м. Київ, вул. Пшенична, 2а, тел/факси: (044) 403-34-42, 490-35-85 [root@polimin.ua](mailto:root@polimin.ua) [www.polimin.ua](http://www.polimin.ua); Код за ЄДРПОУ: 31481925

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Допустимі рівні міграції у атмосферне повітря не більше ГДКсердоб., а саме: кремнію діоксид аморфний - ОБРВ – 0,2, метилметакрилату – 0,1 мг/м<sup>3</sup>, метилакрилату - 0,01 мг/м<sup>3</sup>, формальдегіду – 0,003 мг/м<sup>3</sup>, стиролу – 0,002 мг/м<sup>3</sup> згідно з «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03 березня 2015 року, ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць». Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме концентрацій: метилметакрилату – 10 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки; метилакрилату 5 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки; формальдегіду – 0,5 мг/м<sup>3</sup>, 2 клас небезпеки, «А, Г»; стиролу – 30/10 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки;

діоксиду кремнію - 2 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки, «Ф» відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється за узгодженими МОЗ методичними вказівками. При виготовленні застосовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Суміші будівельні рідкі модифіковані: «Polimin AC-3, Polimin SC-3, Polimin AC-4, Polimin AC-5, Polimin AC-7, Polimin AC-8» виготовлені у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови», за наданим заявником комплектом документів відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний на термін дії ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 13591 від 03 грудня 2019р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,  
Директор Державної установи  
«Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва  
Національної академії медичних наук України»  
М.П.



Чернюк В.І.